



WISAR
Wyser + Anliker AG
Steinackerstrasse 10
8302 Kloten

Kundennr.
4862

Ihr Zeichen
Marc Anliker

Unser Zeichen
HS

Datum
22.09.2017

Bewilligung

Nummer: **17.0766**
gültig bis: **31.03.2020**

Kennzeichnung:  WZ 19

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **17-BS-0339** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen**
Handelsmarken: **Wisar
hydal
EAZ
Jacob**

Typenbezeichnung	Nenndaten
ALS	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [hydal, Jacob]
ALS 2000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [Wisar, EAZ]
ALS 7000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [Wisar]



Bewilligung

Nummer: **17.0766**

Seite 2

Typenbezeichnung	Nenndaten
ALS 9000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK10 (Schlagenergie 20J) [Wisar, EAZ]
ALK 2000	IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [Jacob]
ALK 3000	IP55 IK10 (Schlagenergie 20J) [Wisar, EAZ, Jacob]
ALK 4000	IP55 IK10 (Schlagenergie 20J) [EAZ]
ALX 2000	IP55 IK10 (Schlagenergie 20J) [hydal]
Edelstahl	IP65, IP55, IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [Wisar]
Edelstahl (ES)	IP65, IP55, IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [EAZ]
ES	IP65, IP55, IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [Jacob]
LS 7000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [EAZ]
Schutzklasse:	
Schutzgrad:	IP40, IP54, IP55, IP65, IK08, IK10 (IK=Schutzgrad mech. Beanspruchung)
Grundlagen:	Zertifikat / Electrosuisse / IK-2808 vom 14.11.2014 Test Report / Electrosuisse / 10-IK-0451.06...10 vom 27.09.2011 Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0322.01 vom 05.12.2013
Bemerkung:	Abverkaufsbewilligung. Eine weitere Verlängerung dieser Bewilligung ist nur über die Aktualisierung des Prüfberichtes nach IEC/EN 62208:2011 möglich.
Prüfnormen:	IEC 62208(Ed.1.0):2002 EN 62208:2003 IEC 60529(Ed.2.2):1989 +Amd.1999: +Amd.2:2013 EN 60529:1991+A1:00



Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung

Nummer: **17.0766**

Seite **3**

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri

Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

