



WISAR
Wyser + Anliker AG
Steinackerstrasse 10
8302 Kloten

Kundennr.
4862

Ihr Zeichen
Marc Anliker

Unser Zeichen
Thomas Koller

Datum
05.11.2021

Bewilligung

Nummer: **21.0752**
gültig bis: **31.10.2024**

Kennzeichnung:  **WZ 19**
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **18-BS-0482** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungsschaltgerätekombinationen**

Handelsmarken: **WISAR**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

SBR **IK07 max. BxH 2500mm x 2500mm**

Schutzklasse:

Schutzgrad: **IP00**

Grundlagen: **Zertifikat / Electrosuisse / IK-3423 / 18.11.2015**
Test Report / Electrosuisse / 15-IK-0042.S02 / 18.11.2015

Bemerkung:





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung

Nummer: **21.0752**

Prüfnormen:

EN 62208:2011

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

