Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

WISAR
Wyser + Anliker AG
Steinackerstrasse 10
8302 Kloten

Kundennr.	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
4862	Marc Anliker	Markus Jäger	25.03.2026

Bewilligung

Nummer: **26.0198**
gültig bis: **06.09.2027**

Kennzeichnung: WZ 19
Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **17-BS-0339** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen**

Handelsmarken:
WISAR
Hydal
Rapp
Max Benedict

Typenbezeichnung	Nenndaten
ALS	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [Hydal, Rapp]
ALS 2000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [WISAR, Max Benedict]

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch

SWISS ACCREDITATION
sas.admin.ch SCESp 0033

Bewilligung	Nummer: **26.0198**
Typenbezeichnung	Nenndaten
ALS 7000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [WISAR, Max Benedict]
ALS 9000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK10 (Schlagenergie 20J) [WISAR, Max Benedict]
ALK 2000	IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [Rapp]
ALK 3000	IP55 IK10 (Schlagenergie 20J) [WISAR, Rapp, Max Benedict]
ALK 4000	IP55 IK10 (Schlagenergie 20J) [Max Benedict]
ALX 2000	IP55 IK10 (Schlagenergie 20J) [Hydal]
Edelstahl (Niro)	IP65, IP55, IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [WISAR]
Edelstahl (ES)	IP65, IP55, IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [Rapp, Max Benedict]
ES	IP65, IP55, IP54 IK10 (Schlagenergie 20J) [Rapp, Max Benedict]
LS 7000	IP40, IP54 mit Türdichtung IK08 (Schlagenergie 5J) [WISAR]
APG	IP55 IK08 (Schlagenergie 5J), mit Fenster: IK05 (Schlagenergie 0.5J) [WISAR]
Schutzklasse:	
Schutzgrad:	IP40, IP54, IP55, IP65, IK08,

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung Nummer: **26.0198**

Grundlagen:
Zertifikat / Eurofins Electrosuisse / IK-4403 / 29.03.2019
Prüfbericht / Eurofins Electrosuisse / 18-IK-0045.S01+.....+.S05 +.U01 / 14.06.2018
Prüfbericht / Eurofins Electrosuisse / 18-IK-0045.S10 / 27.03.2019
Zertifikat / Electrosuisse / IK-2808 / 14.11.2014
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0322.01 / 05.12.2013
Zertifikat / Electrosuisse / IK-1560 / 27.09.2011
Test Report / Electrosuisse / 10-IK-0451.06...10 / 27.09.2011
CERTIFEL ZA1 / Electrosuisse / IK-1076 / 09.11.2010
Test Report / Electrosuisse / 10-IK-0451.01...05 / 04.11.2010

Bemerkung: -

Prüfnormen:
IEC 62208(Ed.2.0):2011
EN 62208:2011

IEC 60529(Ed.2.2):1989 +Amd.1999: +Amd.2:2013
EN 60529:1991 +A1:00 +A2:13

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli

Digital signiert von Severo Nicoli
DN: cn=Severo Nicoli, c=CH, o=Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI, ou=MSZ, email=mub.bs.info@esti.ch
Datum: 2026.03.26 09:00:24 +01'00'

Severo Nicoli
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen